



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 011-00-00616/2019-08

Датум: 20.11.2019. године

Београд

Адвокат Александар Жигић
- пуномоћник PROPOKAN PRO d.o.o. Beograd -

Београд
Булевар АВНОЈ-а 122

У вези са Вашим захтевом, који сте поднели овом министарству по пуномоћју привредног друштва PROPOKAN PRO d.o.o. Beograd, Мајке Јевросиме 43/27, за тумачење „да ли је потребно прибавити решење о признавању иностране исправе о усаглашености односно иностраног извештаја о испитивању, извештаја о отпорности на пожар са класификацијом ватроотпорности и класификационог извештаја о испитивању ватроотпорности са директном применом и то за: Test Report FIRES-FR-152-09-AUNE-COPY (Извештај о испитивању FIRES-FR-152-09-AUNE-COPY), који је издат 24.11.2009. године, Fire Resistance Expert Judgement Report with Classification FIRES-JR-140-16-NURE (Извештај о отпорности на пожар са класификацијом ватроотпорности), издат 21.12.2016. године, и Classification of fire resistance in according with EN 13501-4:2016, with direct field of application FIRES-CR-169-18-AUPE (Класификациони извештај о ватроотпорности са директном применом) издат 04.09.2018. године, а које је издала лабораторија FIRES, S.R.O., Osloboditel'ov 282, 059 35 BATIZOVCE, Република Словачка, и да ли се предметни грађевински производ који се употребљава за противпожарну заштиту канала за одвод дима и вентилацију може ставити на тржиште Републике Србије уз предметне исправе, тј. извештаје о испитивању које достављамо у прилогу“, сагласно члану 21. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 (др. закон) и 62/17) и члану 80. став 1. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), дајемо следеће мишљење:

Законом о грађевинским производима („Службени гласник РС“, број 83/18) (даље у тексту: „Закон“) прописани су, између осталог, услови за стављање на тржиште и чињење доступним на тржишту грађевинских производа, обавезе привредних субјеката, технички прописи за грађевинске производе и српске техничке спецификације и важење докумената о спроведеном оцењивању и верификацији сталности перформанси грађевинских производа и знакова усаглашености издатих у иностранству.

Чланом 5. став 1. Закона је прописано да се грађевински производ ставља на тржиште или чини доступним на тржишту ако је усклађен са техничким захтевима утврђеним српском техничком спецификацијом или техничким прописом. Сагласно члану 2. став 1. тачка 11) Закона, српска техничка спецификација је српски стандард са списка српских стандарда којима су преузети хармонизовани стандарди који се примењују у

складу са овим законом, српски стандард на који се позива технички пропис и српски документ за оцењивање.

Сагласно члану 53. Закона, министар надлежан за послове грађевинарства решењем може признати важење документа о спроведеном оцењивању и верификацији сталности перформанси који је издало тело које обавља послове независне треће стране у складу са иностраним техничким прописом, уколико не постоји именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси у складу са српском техничком спецификацијом или техничким прописом односно тело за испитивање и/или оцењивање усаглашености у складу са одговарајућим српским техничким прописом.

Увидом у документе достављене уз захтев:

- Извештај о испитивању FIRES-FR-152-09-AUNE-COPY од 24.11.2009. године, који је сачињен од стране лабораторије за испитивање FIRES (NB 1396) из Републике Словачке за: правоугаоне хоризонталне једносекторске канале за одимљавање „PROPOKAN SISTEM“ заштићене противпожарним експандирајућим премазом, са резултатима испитивања у складу са стандардима EN 1366-9, EN 1366-1, EN 1363-1, EN 1363-2, може се утврдити да предметни извештај о испитивању садржи резултате испитивања извршених у складу са наведеним стандардима, који представљају стандарде за методе испитивања;

- Експертски извештај о испитивању отпорности на пожар са класификацијом FIRES-JR-140-16-NURE од 21.12.2016. године, који је сачињен од стране лабораторије за испитивање FIRES (NB 1396) из Републике Словачке, може се утврдити да је документ израђен на основу резултата испитивања из Извештаја о испитивању FIRES-FR-152-09-AUNE и да, како је у тачки 1. наведено, предметни документ дефинише поље примене које је ван поља директне примене према тестном стандарду или ван поља проширене примене у релевантном стандарду за проширену примену, да исти изражава мишљење лабораторије FIRES базирано на искуству или интерним правилима FIRES-а и да је класификација која се користи под тачком 6.1 предметног документа узета из стандарда EN 13501-4:2016 и

- Класификациони извештај о ватроотпорности FIRES-CR-169-18-AUPE од 04.09.2018. године, који је сачињен од стране лабораторије за испитивање FIRES (NB 1396) из Републике Словачке, може се утврдити да је документ израђен на основу резултата испитивања из Извештаја о испитивању FIRES-FR-152-09-AUNE и да, како је у тачки 1. наведено, предметни документ дефинише класификацију отпорности на пожар правоугаоних хоризонталних једносекторских канала за одимљавање „PROPOKAN SISTEM“ заштићених противпожарним експандирајућим премазом у складу са стандардом EN 13501-4:2016.

Како за правоугаоне хоризонталне једносекторске канале за одимљавање заштићене противпожарним експандирајућим премазом не постоји домаћи технички пропис који утврђује захтеве које у погледу заштите безбедности живота и здравља људи, заштите животиња и биљака, заштите животне средине, заштите потрошача и других корисника и заштите имовине тај производ треба да испуни, мишљења смо да за горенаведене документе издате за предметни грађевински производ не постоји обавеза прибављања решења о признавању наведених докумената издатих у иностранству и да нема сметњи да грађевински производ буде стављен на тржиште уз наведене документи издате у иностранству.

Треба имати у виду да је приликом уградње сваког грађевинског производа у објект потребно постизање усаглашености тог грађевинског производа са техничким захтевима наведеним у техничкој документацији, којом се зависно од врсте и класе објекта, као и посебности објекта, обезбеђује испуњеност основних захтева за објект одређених

техничким прописима, стандардима и нормативима који се примењују у области изградње објеката, сагласно члану 3. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС”, број 73/19).

У вези Образложења вашег захтева у којем наводите: „да у свакодневној пракси и даље постоје проблеми који се огледају у томе што појединци из државних органа и одређена правна лица негирају валидност предметних извештаја о испитивању, па чак и мишљење које сте ви издали“, напомињемо да је сагласно члану 6. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 (др. закон) и 62/17) и члану 80. став 1. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре орган државне управе који између осталог обавља послове државне управе који се односе на грађевинске производе.

За ово мишљење наплаћена је такса у складу са тарифним бројем 2. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 (исправка).., 50/18 - усклађени дин. износи), у износу од 13.020 РСД, у корист буџета Републике Србије.

С поштовањем,

ПОМОЋНИЦА МИНИСТРА



Јованка Атанацковић